

大分県動物愛護センターほか1庁舎の電力調達に係る仕様書

1 対象建物及び需要場所

- (1) 対象建物 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり
- (2) 需要場所 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

2 用途 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

3 仕様

(1) 電力供給方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等

- ア 電力供給方式
 - イ 標準電圧（常時電力）
 - ウ 計量電圧（常時電力）
 - エ 標準周波数
 - オ 受電方式
 - カ 蓄熱設備
 - キ 自家発電機
 - ク 余剰電力の売却
- 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

(2) 契約電力及び予定使用電力量

- ア 契約電力（契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。）
 - イ 予定使用電力量
- 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

(3) 使用期間

令和7年3月1日0時から令和8年2月28日24時まで

ただし、自動検針装置の設置等の事前準備が供給開始日までに完了せず電力供給が期日までにできない場合は、この限りではない。

(4) 電力量の検針

- ア 自動検針装置
- イ 電力量計の仕様

(5) 需給地点

(6) 電気工作物の財産分界点

(7) 保安上の責任分界点

別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

(8) 単位及び端数処理

料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

- ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
- イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
- ウ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
- エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。

(9) その他

- ア 力率は、契約期間中は100%を保持する予定。入札額算定時も力率100%で算定してよい。
- イ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、需要場所を管内とする旧一般電気事業者が定める標準供給条件又は、託送供給約款による。
- ウ 入札価格の算定にあたっては、燃料費等調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- エ 料金の請求は、別紙対象施設一覧に定める施設ごとに分けて行うこと。(請求書の送付先は別途指定する。)
- オ 料金の請求は、web ページで請求書を発行する形式でも可能。ただし、請求内容(利用期間、振替日)を表示すること。
- カ 用度管財課から依頼があった際は、月ごとの各庁舎の消費電力量、最大電力を一覧表にして提出すること。
- キ 動物愛護センター及び衛生環境研究センターの両所属は令和6年度から PPA を実施する予定である。
- ク この仕様書に定めのない事項については、別途、協議の上決定する。

【仕様書別紙】

対象施設の情報一覧

1. 基本情報

番号	対象建物	需要場所	用途	電力供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	蓄熱設備の有無と容量	自家発電機の有無と容量	余剰電力の売却の有無と売却先	自動検針装置の有無	電力量計の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点
1	動物愛護センター	大分市大字廻栖野3231-47	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	有 太陽光(常用) 10kW R6年設置予定	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
2	大分県衛生環境研究センター	大分市高江西2-8	官公署(研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	有 太陽光(常用) 20kW H14年設置 + 40kW R6年設置予定	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左

2. 契約電力(最大電力)

番号	対象建物	需要場所	契約種別	最大電力 (kW)	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1	動物愛護センター	大分市大字廻栖野3231-47	高圧	73	52	44	49	59	73	67	64	52	50	67	70	65
2	大分県衛生環境研究センター	大分市高江西2-8	高圧	251	153	103	119	209	251	248	241	173	143	176	177	164
合計				324	205	147	168	268	324	315	305	225	193	243	247	229

3. 予定電力使用量

番号	対象建物	需要場所	契約種別	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	使用電力量 (kWh)	夏季計 (7月~9月)	その他季計 (夏季以外)
1	動物愛護センター	大分市大字廻栖野3231-47	高圧	19,489	14,389	12,846	14,433	18,743	20,189	17,322	13,011	17,135	22,944	24,083	21,623	216,207	56,254	159,953
2	大分県衛生環境研究センター	大分市高江西2-8	高圧	53,242	42,342	47,294	64,265	83,740	84,551	72,863	59,294	49,462	56,060	57,568	52,453	723,134	241,154	481,980
合計				72,731	56,731	60,140	78,698	102,483	104,740	90,185	72,305	66,597	79,004	81,651	74,076	939,341		

※計量日: 当月1日0時とする

4. 負荷率

番号	対象建物	需要場所	契約種別	最大需要電力 (kW) ①	年間使用電力量 (kWh) ②	負荷率 (%) 【②÷①÷8760】
1	動物愛護センター	大分市大字廻栖野3231-47	高圧	73	216,207	33.81%
2	大分県衛生環境研究センター	大分市高江西2-8	高圧	251	723,134	32.89%
合計				324	939,341	33.10%

※予定使用電力量は、令和5年3月~令和6年2月実績と同程度と見込む。

※負荷率=年間使用電力量(kWh)÷最大需要電力(kW)÷8760(年間時間数=365日×24時間)×100 小数点第3位を四捨五入