

# 大分工業用水道水質情報

採取日時：令和元年10月10日  
採取地点：判田浄水場 処理水

採取日時：令和元年10月10日  
採取地点：大津留浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.9	
塩化物イオン	3.7	mg/L
鉄	0.14	mg/L
全硬度	47	mg/L
蒸発残留物	130	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	49	mg/L
濁度	2.3	度

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.8	
塩化物イオン	3.8	mg/L
鉄	0.18	mg/L
全硬度	47	mg/L
蒸発残留物	120	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	50	mg/L
濁度	2.4	度