

大分工業用水道水質情報

採取日時：令和3年10月14日
採取地点：判田浄水場 処理水

採取日時：令和3年10月14日
採取地点：大津留浄水場 処理水

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.8	
塩化物イオン	4.2	mg/L
鉄	0.19	mg/L
全硬度	50	mg/L
蒸発残留物	140	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	51	mg/L
濁度	3.0	度

項目	計測値	単位
水素イオン濃度 (pH)	7.8	
塩化物イオン	4.2	mg/L
鉄	0.25	mg/L
全硬度	51	mg/L
蒸発残留物	140	mg/L
酸消費量 (pH4.8)	51	mg/L
濁度	2.9	度