

# 大分工業用水道水質情報

採取日時：令和8年4月9日

採取地点：判田浄水場 処理水

採取日時：令和8年4月9日

採取地点：大津留浄水場 処理水

| 項目           | 計測値  | 単位   |
|--------------|------|------|
| 水素イオン濃度 (pH) | 7.8  |      |
| 塩化物イオン       | 4.1  | mg/L |
| 鉄            | 0.18 | mg/L |
| 全硬度          | 47   | mg/L |
| 蒸発残留物        | 130  | mg/L |
| 酸消費量 (pH4.8) | 47   | mg/L |
| 濁度           | 1.4  | 度    |

| 項目           | 計測値  | 単位   |
|--------------|------|------|
| 水素イオン濃度 (pH) | 7.8  |      |
| 塩化物イオン       | 4.3  | mg/L |
| 鉄            | 0.20 | mg/L |
| 全硬度          | 48   | mg/L |
| 蒸発残留物        | 130  | mg/L |
| 酸消費量 (pH4.8) | 47   | mg/L |
| 濁度           | 1.1  | 度    |